



「新築住宅かし保険」設計施工基準 第3条申請書

この申請書は、保険契約申込にあたり、当該住宅が（株）日本住宅保証検査機構が定める設計施工基準により難しい事項がある場合に、事前に申請していただくものです。審査には時間を要しますので（処理期間7～14日）、余裕をもって申請してください。審査を実施して設計施工基準と同等の性能が確保されていると認めた場合は、当社から「確認書」を交付しま

申請日 2012年 5月 31日

事業者 (メーカー・団体等名)	ユニオン建材工業株式会社		
届出事業者番号 (※1)		電話番号	06-6453-3563
担当者	氏名	中里 泰浩	FAX番号
			06-6453-3830

※1、建材メーカー・団体等は記入不要です。

本基準により難しい事項	該当条文	設計施工基準	14	条	2	項	号
	(より難しい事項を記入します) 防水工法は次表に適合するものとする。						
申請内容 (設計施工基準と同等以上となる理由等を記入します。図面・資料等は、添付してください。)	別紙添付資料 (<input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> 無し)						
	①申請内容：14条2項、次表一覧のJASS 8仕様により難しい仕様の申請 ②申請する工法名 エクセルテックス防水工法 (104・105・106・100・101・102・110・111・112・120・121・122・TK-1・TK-2・MT-1・MT-2) ③品質証明 ④施工品質について ・施工要領書 (104・100・110・120・TK-1・MT-1) ・施工体制 ・防水工事保証書 (雛型) ⑤エクセルテックス主要工事实績とエクセルテックスカタログ エクセルテックス (ポリマーセメント系塗膜防水材) は30年を超える実績があり、また、2006年11月に日本建築学会が制定した、ポリマーセメント系塗膜防水工事施工指針 (案) ・同解説に適合した工法対応を行っております。独自工法は上記の指針案の工法以上の性能を有しております。						

(以下、JIO記入欄)

確認書	<input type="checkbox"/> 個別申請 <input checked="" type="checkbox"/> 包括申請
-----	---------------------------------------------------------------------------

上記申請を確認しました。

株式会社 日本住宅保証検査機構

確認日	2012年 6月 18日	確認番号	J12-1-14-0007
-----	--------------	------	---------------

備考欄

2015年7月27日【資料更新】第3版 エクセルテックス製品カタログ (2015.2.5,000)及び更新後工法一覧表を受領

①保険契約申込みの際に、本書の写しを提出してください。ただし、申請者が建材メーカー・団体等の場合は不要です。

②本書の工法・仕様等について、保険事故が多発する等、保険契約上、継続して引受けることができないと認められる場合には両者協議の上、変更又は取消しを行なう場合があります。